

ASSA lukuraamide kasutusjuhend

Lukkude kasutamiseks tuletõkkeustel

Välja antud: 12. märts 2003

| | |
|-----------------------|---|
| Välja andnud | Tootja esindaja: AS ASSA ABLOY Baltic Valdeku 132, Tallinn 11216 EESTI |
| Tootja | ASSA Industri AB, Box 371, SE-631 05 Eskilstuna SWEDEN |
| Toode | ASSA Evolution lukuraamid: 212, 220, 221, 222, 223, 231, 232, 234, 236, 310, 410, 620, 621, 640, 810, 2002. |
| Oluline omadus | Lukuraam on lingikeelega, mida ei saa asetada avatud positsiooni. Lingikeele pikkus 14 mm. Lukuraame toodetakse kolmes mõõdus: lingi/südamiku keskjoon lukuraami otsaplaadist on vastavalt 70, 50 või 35 mm. |
| Ettenähtud kasutusala | Lukuraamid on mõeldud kasutamiseks tuletõkkeustele tulekindlusastmega EI 15, EI 30 või EI 60. (Alus: Rootsi Rahvusliku Katsetuste ja Uuringute Instituut SP, (Sveriges Provnings och Forskningsinstitut), Box 857, 501 15 BORAS – katseraport nr. P104647 A ja B; Katsetused tehtud 22.01.2002 vastavalt standardile 1634-2: Small scale testing of items of door hardware) |
| Eritingimus | Lingikeel peab ulatuma lukuvastusesse vähemalt 7 mm ulatuses, kui on tegemist tulekindlusastmega EI 15 ja EI 30 ja tulekindlusastme EI 60 korral vähemalt 10 mm ulatuses. |
| Komplektsus | Lukuraamid võib komplekteerida ASSA 600, 700, 5700 seeria südamikega ning vastava südamiku juurde kuuluvate aksessuaaridega. |
| Paigaldus | Lukuraamide ja tarvikute paigaldamisel tuleb lähtuda ASSA paigaldusjuhiseist. (Vt. Lisa 1: ASSA lukukomplektide paigaldusjuhised 1 ja 2). |
| Käsitlus ja hooldus | Lukkude käsitlemisel ja hooldamisel tuleb lähtuda ASSA üldisest Lukkude Kasutus- ja hooldusjuhiseist. Tuletõkke uste lukkude käsitlemisel eritingimusi ei ole. Lukud ei sisalda ohtlikke aineid ega osasid. |